



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: nadzor@uten32.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtintula.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 1344/10-ЭП-Б

Брянской обл. г. Сураж, ул. Ворошилова,
д. 3

31.01.2018г.

14 час.10 мин.

По адресу/адресам: 243500, Брянской обл. г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 3

На основании распоряжения (приказа) заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица :

Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Суражского района» (ГБУ КЦСОН Суражского района)

Даты и время проведения проверки:

« 22» января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -4 рабочих часа

« 23» января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -4 рабочих часа

« 24» января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -4 рабочих часа

« 01» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -4 рабочих часа

« 02» февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность -4 рабочих часа

Общая продолжительность проверки 5 рабочих дней/20 рабочих часов.

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ КЦСОН Суражского района – Шевцова
Антонина Павловна, действующая на основании
Распоряжения № 94-к Администрации Суражского
района от 25.08.1997 г.

27.11.2017 г.
11 час. 00 мин.

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГБУ КЦСОН Суражского района – Шевцова
Антонина Павловна, действующая на основании
Распоряжения № 94-к Администрации Суражского

22.01.18.
10 час. 00 мин.

района от 25.08.1997 г.

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Примечание
1	Карасев Леонид Леонидович	государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	Ответственный за проведение проверки
2	Праздников Александр Викторович	старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области	

При проведении проверки присутствовал:

Директор ГБУ КЦСОН Суражского района – Шевцова Антонина Павловна, действующая на основании Распоряжения № 94-к Администрации Суражского района от 25.08.1997 г.

В ходе проведения проверки: установлено следующее

Энергосбережение

1. Программа энергосбережения по предприятию представлена.
2. Разработаны мероприятия согласно программы энергосбережения.
3. Мероприятия по энергосбережению выполняются.
4. Энергетический паспорт объекта представлен.
5. Приборы учета, используемых энергоносителей, установлены.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

не выявлено

Нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия Распоряжения №2-1344-р от 27.11.17 г. зам. руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А. о проведении проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Карасев Леонид Леонидович

Подпись лица, присутствовавшего при проведении проверки:

Директор ГБУ КЦСОН Суражского района – Шевцова Антонина Павловна, действующая на основании Распоряжения № 94-к Администрации Суражского района от 25.08.1997 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ КЦСОН Суражского района – Шевцова Антонина Павловна, действующая на основании Распоряжения № 94-к Администрации Суражского района от 25.08.1997 г.

02 " февраля 2018 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

